

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XLI/466/09
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 25 listopada 2009 r.

ROZSTRZYGNIECIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG ZŁOŻONYCH DO PROJEKTU PLANU

W trakcie wyłożenia do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostało złożonych pięć uwag do tekstu uchwały.

Uwzględnione uwagi dotyczyły:

- alternatywnego zaopatrzenia w energię elektryczną,
- zmiany ograniczenia wysokości ogrodzeń z 1,60m do 1,80m.

Uwzględnienie uwag nastąpiło przez wprowadzenie stosownych zapisów do uchwały planu.

Nieuwzględnione uwagi dotyczą:

- nie wprowadzenia tymczasowego odprowadzenia ścieków do bezodpływowych osadników ścieków z uwagi na położenie terenu w strefie pośredniej ujęcia wody „Czyżkówko”,
- nie wprowadzeniu do uchwały zapisu o możliwości zaopatrzenia w wodę z własnego ujęcia, ponieważ istnieje możliwość zaopatrzenia terenu w wodę z sieci komunalnej. Zamiar wprowadzenia do uchwały zapisu o indywidualnych ujęciach wody i tymczasowym odprowadzeniu ścieków do bezodpływowych osadników ścieków został negatywnie zaopiniowany przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.
- dopuszczenia braku miejsc postojowych dla usług świadczonych (poprzez internet), niezwiązanych z obecnością klientów. Wszelkie usługi, w tym wykonywane przez internet, wymagają zabezpieczenia dodatkowych miejsc postojowych dla usług.

**Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ**

Grzegorz Myk