

Koronowo, dnia 04.09.06 r.


L. dz. 2436/06


Urząd Miejski
86-010 Koronowo

Dot. Wytycznych do modernizacji ul. Al. Wolności i ul. Przemysłowej w zakresie sieci wod-kan.

Podajemy najważniejsze warunki jakie należy spełnić w czasie modernizacji w/w ulic.

1. Wymiana istniejącego przewodu wodociągowego \varnothing 150 mm na całej długości w ciągu ulic Al. Wolności i Przemysłowej na przewód \varnothing 150 PCV.
2. Przedłużenie przewodu \varnothing 150 mm wzdłuż ul. Letniskowej do ul. Kotomierskiej i połączenie z przewodem \varnothing 150mm wychodzącym z PROJPRZEMU.
3. Trasa w/w przewodu winna przebiegać po stronie gdzie ułożony jest kanał sanitarny \varnothing 0,4 m.
4. Od przewodu \varnothing 150 wykonać 3 przejścia pod ul. Letniskową w celu docelowego zaopatrzenia w wodę terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową na Tuszynach.
5. Przełożenie przewodu wodociągowego \varnothing 100mm który aktualnie jest ułożony pod budynkami firmy LOGO.
6. Skierowanie kanalizacji sanitarnej Ks 300 zbierającej ścieki z Osiedla Al. Wolności do kolektora sanitarnego \varnothing 0,6m z Pieczysk ułożonego w ul. Al. Wolności.

ST. SPECJALISTA
d/s projektowania i nadzoru

inż. Ryszard Zakrzewski

DYREKTOR

inż. Ryszard Zakrzewski