

**Odpowiedź na zapytanie do SIWZ w przetargu nieograniczonym na:  
„Dostawę mieszaczy wodno powietrznych szt 2 oraz filtrów ciśnieniowych  
pionowych szt 2”**

- 1. W pkt 5.1.7. oraz 5.1.8. Zamawiający wymaga, aby dostarczyć paszporty zbiorników ciśnieniowych i dokumentację powykonawczą filtrów i mieszaczy. Dokumenty te dostarcza się po dostawie urządzeń. Czy do oferty można dołączyć WZORY ww. dokumentów?**

Tak, do oferty proszę dołączyć wzory wymienionych dokumentów, natomiast uzupełnione dokumenty należy przedstawić przy dostawie urządzeń.