

**Gmina Koronowo
Plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo**

Nakło nad Notecią 08-06-2017
MU/KA/L.dz. PEO17P133995

Uzgodnienie

dotyczy: projektu budowy ulic na osiedlu mieszkaniowym Samociążek w Koronowie

Odpowiadając na pismo z dnia 7.06.2017r przesyłamy uzgodniony 1 egzemplarz projektu mapy sytuacyjnej z naniesioną siecią elektroenergetyczną.

W przypadku kolizji urządzeń elektroenergetycznych z w/w inwestycją należy wystąpić do RD Nakło z wnioskiem o określenie warunków na przebudowę kolidujących urządzeń.

Uwagi: sieć oświetlenia ulicznego należy uzgodnić w ENEA Oświetlenie sp. z o. o. w Bydgoszczy przy ul. Opławiec 144 (własność ENEA Oświetlenie sp. z o. o.)

Przedłożenie mapy syt. uzgadnia się na następujących warunkach:

1. Istniejąca sieć elektroenergetyczna podziemna własność ENEA Operator Sp. z o. o. zaznaczono i opisano na mapie projektowej.
2. Szczegółowego ustalenia trasy kabli elektroenergetycznych dokonać na podstawie przekopów poprzecznych.
3. Ustala się 5 metrową strefę ochronną z każdej strony kabli i podziemnych urządzeń elektroenergetycznych w której prace ziemne należy prowadzić sposobem ręcznym.
4. Zastrzegamy możliwość wystąpienia na terenie urządzeń i kabli niezainwentaryzowanych, wyłączonych z eksploatacji.
Powyższy fakt należy niezwłocznie zgłosić do RD Nakło.
5. Wykonawca z 14 – dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi o rozpoczęciu prac RD Nakło i sprawdzi aktualność naniesień.
6. Przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urządzeń elektroenergetycznych należy niezwłocznie powiadomić RD Nakło i po wyłączeniu urządzeń spod napięcia i pod nadzorem zabezpieczyć przed uszkodzeniem i osiadaniami ziemi poprzez nałożenie na odkryte kable na całej szerokości wykopu rur osłonowych dwudzielnich typu Arot. Skrzyżowania i zbliżenia wykonać zgodnie z obowiązującymi normami a przed zasypaniem zgłosić do odbioru.
7. ENEA Operator Sp. z o.o. informuje że nie będzie ponosiła kosztów przebudowy i poziomowania swoich urządzeń w przypadku zmiany rzędnych wysokości terenu w wyniku realizacji projektu.
8. Zobowiązuje się Inwestora i Wykonawcę robót do przeprowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci elektroenergetycznej na skutek prowadzenia tych prac.
9. Uzgodnienie jest ważne przez 6 miesięcy od daty wydania.
10. Niniejsze uzgodnienie jest niezbędnym załącznikiem do projektu.
11. W przypadku kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej z planowanymi robotami budowlanymi lub remontowymi w szczególności w przypadku zbliżenia się do urządzeń znajdujących się pod napięciem, przed przystąpieniem do pracy należy wystąpić do RD Nakło o wyłączenie w uzgodnionym terminie urządzeń elektroenergetycznych spod napięcia.

Z poważaniem

zał. 1 - egz. map
k/o
MU-a/a

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Nakło
Oddział Majątek Elektroenergetyczny
Kierownik

Marek Kaimowski
Marek Kaimowski

Centrala

ENEA Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl




p. Muzia

P. Dombrowa

Orange Polska S.A.
Domena Hurt
Dostarczanie i Serwis Usług, Ewidencja i Standardy Infrastruktury
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz
Adres do korespondencji:
ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz

Gmina Koronowo
Plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo



Bydgoszcz, dnia 22 maja 2017r.

Numer pisma: 33347/TTIDWBU/P/U7/2017

Temat: budowa ulic na osiedlu Samociążek w Koronowie.

Szanowni Państwo,

informujemy, że uzgadniamy przedstawiony projekt bez uwag.

Zastrzegamy możliwość wystąpienia w terenie urządzeń i kabli niezainwentaryzowanych, wyłączonych z eksploatacji. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić powyższy fakt do ORANGE POLSKA S.A. w celu ustalenia użytkownika i trybu postępowania z tym uzbrojeniem.

Pismo należy kierować na adres:

ORANGE POLSKA S.A.
Obsługa Techniczna Klienta w Olsztynie
Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury
ul. Chodkiewicza 61
85-667 Bydgoszcz

Niniejsze uzgodnienie ważne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyższe uzgodnienie zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika.

Należność należy uregulować w terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną korespondencją.

ORANGE POLSKA S.A. Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze otrzymał do celów służbowych 2 komplety planów z przedmiotowego uzgodnienia.

Z poważaniem


Waldemar Pilarski

Starszy Specjalista


ds. Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze

P. Dąbrowski

NETIA



Netia S.A.
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13
Adres do korespondencji:
Netia SA
Dział Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej
Okręg Północ
ul. Grunwaldzka 229
85-438 Bydgoszcz
tel. +48 22 352 66 76
fax +48 22 352 66 66



Gmina Koronowo
Plac Zwycięstwa 1
85-010 Koronowo

Nasz znak: DUU-U-072/17/AG

Wasz znak: pismo z dnia 19.04.2017

Uzgodnienia nr 268/DP/10
AKTUALIZACJA

Dotyczy: Uzgodnienie Projektu zagospodarowania terenu : „Budowa ulic na osiedlu Samociążek w Koronowie”.

W odpowiedzi na Państwa pismo otrzymane w dniu 25.04.2017 Dział Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Netia S.A. informuje iż w obszarze osiedla Samociążek w m. Koronowo nie posiada własnej infrastruktury teletechnicznej i uzgadnia projekt – **bez uwag**.

Uzgodnienie ważne 2 lata.

Z poważaniem

Przedstawiciel Netia S.A.

Andrzej Grycmacher
Andrzej Grycmacher