



OBWIESZCZENIE

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach

z dnia 18 lutego 2025 r.

znak: GC.ZUZ.4210.148.2024.2025.KO

w sprawie: zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 i 4, art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), w związku z art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.) po uzupełnieniu braków w dokumentacji zawiadamiam, że w dniu 18 lutego 2025 r., zostało wszczęte na żądanie Pana Michała Schmidt działającego w imieniu i na rzecz Polskiego Związku Działkowców, Stowarzyszenia Ogrodowego w Warszawie, Rodzinnego Ogrodu Działkowego „PEGAZ”, postępowanie w sprawie:

I. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Bydgoskiego z dnia 01 października 2015 r. r. znak: OŚ-V.6341.1.50.2015 udzielającego Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu „PEGAZ” w Koronowie – Piecyskach pozwolenia na pobór wód podziemnych do celów socjalno-bytowych R. O. D. „PEGAZ”, w następujących ilościach: maksymalnej godzinowej – $10,0 \text{ m}^3/\text{h}$, średniej dobowej – $43 \text{ m}^3/\text{dobę}$, maksymalnej rocznej – $6450 \text{ m}^3/\text{rok}$, z utworów czwartorzędowych, z ujęcia zlokalizowanego na działce ewid. nr 86/50 obręb ewid. Koronowo, gmina Koronowo, składającego się ze studni wierconej nr 1 o głębokości $h = 41,0 \text{ m}$ i wydajności eksploatacyjnej $Q = 48 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s = 2,8 \text{ m}$ oraz awaryjnej studni wierconej nr 2 o głębokości $h = 41,0 \text{ m}$ i wydajności eksploatacyjnej $Q = 48,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s = 3,0 \text{ m}$, pracującej w ramach zasobów zatwierdzonych dla studni nr 1,

II. wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1) usługę wodną polegającą na poborze wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 86/50 obręb M.Koronowo, gmina Koronowo, powiat bydgoski, województwo kujawsko - pomorskie, w okresie od 15 marca do 15 listopada każdego roku, w ilościach:

- $Q_{\text{max/s}} = 0,0007 \text{ m}^3/\text{s}$,
- $Q_{\text{sr/d}} = 36,5 \text{ m}^3/\text{d}$,
- $Q_{\text{dop/rok}} = 8.500,0 \text{ m}^3/\text{rok}$,

z utworów czwartorzędowych, z ujęcia składającego się ze studni wierconej nr 1 o głębokości $h = 41,0 \text{ m}$ i wydajności eksploatacyjnej $Q = 48 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s = 2,8 \text{ m}$ oraz awaryjnej studni wierconej nr 2 o głębokości $h = 41,0 \text{ m}$ i wydajności eksploatacyjnej $Q = 48,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s = 3,0 \text{ m}$, pracującej w ramach zasobów zatwierdzonych dla studni nr 1, na potrzeby socjalno-bytowe,

2) usługę wodną polegającą na poborze wód powierzchniowych z Zalewu Koronowskiego, zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 1/1 obręb M.Koronowo, gmina Koronowo, istniejącym ujęciem brzegowym, zlokalizowanym na terenie działki nr ewid. 1/1 obręb M.Koronowo, gmina Koronowo, w terminie od 15 marca do 15 listopada każdego roku, w ilościach:

- $Q_{\text{max/s}} = 0,0034 \text{ m}^3/\text{s}$,
- $Q_{\text{sr/d}} = 190,5 \text{ m}^3/\text{d}$,
- $Q_{\text{max/h}} = 12,0 \text{ m}^3/\text{h}$,

- $Q_{dop/rok} = 20.000,0 \text{ m}^3/\text{rok}$,
dla potrzeb nawadniania upraw działkowych Polskiego Związku Działkowców,
Stowarzyszenia Ogrodowego w Warszawie, Rodzinnego Ogrodu Działkowego „PEGAZ”,
- 3) usługę wodną polegającą na odprowadzaniu ścieków przemysłowych (wód popłucznych) pochodzących z płukania i stabilizacji złóż odżelaziacza, po ich 24 – godzinnym przetrzymaniu w trójkomorowym odstojniku z kręgów żelbetowych o średnicy 1,5 m, w terminie od 15 marca do 15 listopada każdego roku, w ilościach:
- $Q_{max/s} = 0,001 \text{ m}^3/\text{s}$,
 - $Q_{sr/d} = 0,47 \text{ m}^3/\text{d}$,
 - $Q_{dop/rok} = 100,0 \text{ m}^3/\text{rok}$,
- za pomocą trzech istniejących studni chłonnych zlokalizowanych na terenie działki nr ewid. 86/50 obręb M.Koronowo, gmina Koronowo, powiat bydgoski, województwo kujawsko – pomorskie, do ziemi.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej obowiązany jest do zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwia im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie **7 dni** licząc od dnia dostarczenia niniejszego zawiadomienia.

Wszelkie uwagi i wnioski odnośnie wszczętego postępowania administracyjnego należy składać w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarządzie Zlewni w Chojnicach, ul. Łużycka 1a, 89-600 Chojnice, w terminie **7 dni** licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Chojnicach, ul. Łużycka 1a, pok. 1, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Na podstawie art. 12 § 1 i art. 14 § 1 k.p.a. strony mogą zająć stanowisko na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego przesłanego na adres e-mail: zz-chojnice@wody.gov.pl.

Niniejsze obwieszczenie zostaje umieszczone na stronach podmiotowych BIP urzędów: Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, Urzędu Gminy Koronowo, Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, ul. Łużycka 1A – pod adresem: <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansk>.

DYREKTOR

W
Maria Ossowska

Otrzymują:

1. Pozostałe strony postępowania /wg. wykazu załączonego do akt sprawy/ poprzez obwieszczenie umieszczone na stronach BIP urzędów: Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, Urzędu Gminy Koronowo oraz <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansk>
2. aa. /KO/

Do wiadomości: /z prośbą o umieszczenie na stronach BIP urzędów/

1. Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
2. Urząd Gminy Koronowo
ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo
3. BIP: <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansk>.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Chojnicach
ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice
tel./faks. 52 397 52 02 • e-mail: zz-chojnice@wody.gov.pl

www.gov.pl/web/wody-polskie