



Burmistrz Koronowa

Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo
tel. 52 3826 400, fax: 52 3826 401
e-mail: sekretariat@um.koronowo.pl
<http://www.koronowo.pl>

Koronowo, dnia 27 listopada 2020 r.

ROŚKZE. 6341.2.2.2020

**Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
ul. ks. Piotra Skorupki 2
85 – 018 Bydgoszcz**

W odpowiedzi na zarządzenie pokontrolne sygn. WIOŚ-WI.7023.6.42.2020.HK wydanego w dniu 21 lipca 2020 r. w sprawie przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na nieruchomości oznaczonej w Ewidencji Gruntów i Budynków nr ewid. 89/2, obręb Łąsko Wielkie, gm. Koronowo, przesyłam informację dotyczącą realizacji zadań pokontrolnych, a mianowicie:

Ad.1 Przekazanie wyników przeprowadzonych pomiarów do WIOŚ w Bydgoszczy w terminie określonym w pozwoleniu wodnoprawnym

Informacje dotyczące wyników przeprowadzonych pomiarów zostały przekazane do WIOŚ pismem ROŚKZE.6341.2.2.2020 z dnia 10.08.2020 r. – stanowiący załącznik nr 1.

Ad.2 Podjęcie działań mających na celu odprowadzania ścieków poprzez drenaż rozsączający do ziemi zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu wodno prawnym

Gmina Koronowo w celu wykonania powyższego zalecenia pokontrolnego podjęła następujące działania:

Przeprowadzono procedurę związaną z wyłonieniem wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku komunalnego w Łąsku Wielkim. Przeprowadzono procedurę w zakresie zamówienia publicznego, występując z zapytaniem ofertowym w dniach: 11 sierpnia 2020 r. oraz 10

września 2020 r., których ksero stanowi załącznik nr 2 W związku z tym, iż przy trzecim skutecznym postępowaniu ofertowym z dnia 21 września 2020 r. można było wyłonić wykonawcę, dnia 26 października 2020 r. podpisano umowę Nr ZP.272.2.43.2020, której ksero stanowi załącznik nr 3.

Ad. 3 Przekazywać osady ściekowe z przydomowej oczyszczalni ścieków podmiotom uprawnionym do ich odbioru

Gmina Koronowo zleciła firmie _____ odbiór i utylizację osadu ściekowego z przydomowej oczyszczalni z nieruchomości Łąsko Wielkie 2, gm. Koronowo, na działce ewid. nr 89/2 obręb Łąsko Wielkie.

Zlecenie stanowi załącznik nr 4 – usługę wykonano dnia 24 listopada 2020 r.

Jednocześnie informuję, że umowa na dostawę wody na część mieszkalną budynku zlokalizowanego pod adresem Łąsko Wielkie 2, gm. Koronowo została zawarta z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., Al. Wolności 4, 86 – 010 Koronowo, dnia 20 listopada 2020 r., której kopia stanowi załącznik nr 5.

Ponad to informuję, że została założona brakująca wywiewka na kominku wentylacyjnym.

W związku z powyższym, iż prace projektowe są w toku, prosimy o przedłużeniem terminu wykonania zalecenia pokontrolnego do 30 czerwca 2021 r. w celu umożliwienia wykonania prac budowlano-montażowych oczyszczalni ścieków.

Załączniki:

1. Pismo ROŚKZE.6341.2.2.2020
2. Zapytania ofertowe (ZP.271.2.22.2020, ZP.271.2.28.2020)
3. Kopia umowy na opracowanie dokumentacji projektowej nr ZP.272.2.43.2020
4. Zlecenie ROŚKZE.6341.2.2.2020
5. Kopia umowy o zaopatrzenie w wodę nr 5460/00002625/2020

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wydział Inwestycji Planowania Przestrzennego
Urzędu Miejskiego w Koronowie
2. a/a

z up. BURMISTRZA

Sławomir Maczelski
Zastępca Burmistrza