Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie
ul. Szosa Kotomierska 3
86-010 Koronowo
tel. 52/3822-504, kom. 602-611-981
e-mail: sekretariat@mgok.koronowo.pl

Koronowo, 14.07.2021 r.

MGOK/GCHK/070/226/2021

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koronowie
Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk

W odpowiedzi na zapytanie Radnej Pani Katarzyny Szulta-Romaniuk zgłoszone na XLII sesji Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 30.06.2021 r. w sprawie usunięcia wad budowlanych w budynku Świetlicy Wiejskiej w Tryszczynie informuję, że w wyniku kontroli okresowej obiektu budowlanego – Świetlicy Wiejskiej w Tryszczynie w dniu 29.04.2021 r. wykazano, że obiekt jest w nieodpowiednim stanie technicznym, mogącym zagrażać życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku. W rozmowie z osobą przeprowadzającą kontrole obiektu ustalono, że zapadnięta podłoga i rysy na ścianie wskazują na osiadanie budynku w związku, z czym zalecane jest sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego w celu ustalenia przyczyny takiego stanu rzeczy. Powyższa sprawa była również poruszana na Naradzie Sołtysów organizowanej w Urzędzie Miejskim w Koronowie dnia 6 lipca 2021 r. gdzie wyjaśnienia składała w tym temacie min. Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie Pani Grażyna Chyła-Konecka.

Burmistrz Koronowa

/-/ Patryk Mikołajewski