

Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Koronowo

Adres artykułu: <https://bip.koronowo.pl/artykul/716-14596-ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-pn-budowa-studni-glebinowej-sw-lipinki>

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA pn.: Budowa studni głębinowej SW Lipinki

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

pn.:

Budowa studni głębinowej SW Lipinki

Numer ogłoszenia w BZP: 258524 - 2015; data zamieszczenia: 01.10.2015

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, numer ogłoszenia w BZP: 127543 - 2015r.

W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa studni głębinowej SW Lipinki.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa studni głębinowej SW Lipinki.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie następujących robót budowlanych:

1. Wykonanie otworu wiertniczego ujmującego wodę podziemną metodą mechaniczno-udarową w rurach śred. 18 do głębokości 80,0 m.

W wykonanym otworze zabudować kolumnę filtrową z rur pełnych i szczelinowych grubościennych w następujących odcinkach:

- rura nadfiltrowa śred. 315/300 na długości 58,20 m

- część robocza - filtr szczelinowy śred. 315/300 na długości 20,00 m

- rura podfiltrowa śred. 315/300 na długości 2,00 m.

Do pompowania wody z wykonanego otworu przyjęto pompę zatapialną głębinową z instalacją tłoczną od pompy do głowicy studziennej z rur stalowych nierdzewnych kołnierzowych Dn 150 (wg DIN 4922).

2. Wykonanie obudowy studni wierconej z kręgów żelbetowych o średnicy wewnętrznej

2,0 m i wysokości 3,25 m z pokrywą żelbetową śred. 2,0 i włączami stalowymi 0,6 m.

3. W obudowie studni należy zamontować urządzenia zgodnie z dokumentacją.

4. Całość prac i badań objętych zamówieniem wymaga nadzoru hydrogeologa, posiadającego uprawnienia w zakresie hydrogeologii.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.22.20-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

HYDROGEOWIERT Patrycja Kępska i wspólnicy spółka jawna, ul. Droga Jeziorna 8, 86-300 Grudziądz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 256993,04 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 166.245,09 zł

Oferta z najniższą ceną: 166.245,09 / Oferta z najwyższą ceną: 237.636,00

Waluta: PLN .

Burmistrz Koronowa

Metryczka

| | |
|----------------------------|------------------|
| Wytworzył: | Elżbieta Szalska |
| Data wytworzenia: | 01.10.2015 |
| Opublikował w BIP: | Elżbieta Szalska |
| Data opublikowania: | 01.10.2015 12:31 |
| Liczba wyświetleń: | 1 |